

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0302DU

Progetto: Quadro AC 40kW - 2 x Inverter da 20kW + UPS

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 80A 40kW (2 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0302DU_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 40kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ


Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 6KA

Data: 11/08/2025

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	11/08/25	UTE	GM	GM
REV.1	ADEGUAMENTO MAGNETOTERMICI	28/04/26	UTE	GM	GM



				Firma Disegnatore UTE	 Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 80A 40kW (2 Inv+UPS)	FOGLIO: 10	
				Firma Controllo		CODICE: MBACTIS0302DU	SEGUE: 15	
01	ADEG. MAGNETOTERMICI	28/04/26	UTE	Firma Approvazione		MATRICOLA:		
00	EMISS. DISEGNO	11/08/25	UTE			TITOLO: SCHEMA UNIFILARE		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		NR. DISEGNO MBACTIS0302DU_01	DATA 11/08/25	FIRMA UTE	

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	
LAYOUT MORSETTIERE		X1 10R2 10S2 10T2 10N2 XUPS 20R1 20N1 20L2 20N2 XAUX 25Q2 25Q3 <																																																																													